

議 事 録

会議名	寒川町美化センター運営委員会		
日 時	平成23年5月12日（木）10時00分～10時40分	開催形態	公開
場 所	寒川町美化センター 会議室		
出席者	運営委員 黒沢善行 関口光男 大川壽一 鈴木俊男 山上町長 田代町民環境部長 鈴木環境課長 岡崎 今井 馬野 市川		
議 題	1 会長の選出について 2 美化センターの運営状況について 3 その他		
決定事項			
議 事	美化センター条例第5条（委員の任期は、2年とする）による任期満了に伴い、美化センター運営委員会規則第3条（委員は、公募の町民、地域関係者又は学識経験者のうちから町長が委嘱する）によって選出された各委員さんが山上町長から委嘱状の交付を受けました。 1. 会長及び職務代理の選出について 寒川町美化センター運営委員会規則第4条（会長は委員の互選、職務代理は、会長の指名とする）により、会長には大川委員が選出され、職務代理には黒沢委員が選出されました。 2. 美化センターの運営状況について 馬野技能員が別添資料説明をしました。それに対し以下の質疑応答があり了承されました。		

質問 関口委員

一点目、電気料金の増加が見られるが電気料金の値上がりだけではなく、機械の老朽化によって電力が必要になっているということはないのか。

二点目、上水使用料についての中で、井戸水を使用することでの腐食の心配をしているが、井戸水による機械の腐食状況を教えてほしい。

回答 馬野技能員

一点目の電気料金について、定期的に機械の保守点検を行っていますので、老朽化によるものは考えにくいと思われます。
また、料金は有効電力の割合である力率に関係があります。これは通常コンデンサーが無いと、安定した力率が確保されず、85%を下まわってきますと、基本料金が上がるシステムになっております。
通常、機械の能力が落ちてきますと力率が落ちてきますが、当施設では進相コンデンサーを使用していますので、力率100%を確保しています。
そのため機械の老朽化による料金の値上がりは心配ありません。

二点目の腐食の件ですが、結果的にし尿の中に塩分が相当多く含まれていますので、処理系の機械についてはし尿自体に起因する腐食の方が大きいです。
上水は、腐食の心配がある所や工程上井戸水を入れたくない所に対して使っています。

関口委員

井戸水による腐食は全くないのか。

	馬野技能員 全くということはありません。 それより現在心配しているのは施設稼動から16年が経ち当初から使用している機械の部品供給が終了し、メンテナンスが出来なくなることです。 そのためメンテナンスをしながら部品供給が終了するものについて、ローテーションを組ながら少しずつ更新させていただいています。 質問 大川委員 資料4ページのし渣搬出量について3月が急増しているのはなぜか。 馬野技能員 1年に1度水槽清掃を業者に委託し、槽内で固まってしまった物を吸い上げ中間処理してもらっています。増えていますのは、それを再びこちらに戻し茅ヶ崎へ搬出した物が含まれるからです。 これは、そのまま業者処理をしてしまうと産業廃棄物になってしまうためです。 3. その他 次回運営委員会を24年2月に実施したい。 茅ヶ崎市の実態表が出来しだいこちらから各委員さんの方へ郵送させていただきたい。 ご希望の方には、委員会終了後に施設を見ていただきたい。
資 料	別添資料
議事録承認委員及び 議事録確定年月日	鈴木俊男 (23年 5月19日確定)