

要望

日付：2026/7/15

件名：図書館の室温について

1. 問題、課題

図書館はクーリングシェルターに指定されていると思いますが設定温度は何度になっていますでしょうか？28℃？

広いし天井も高いので電気代も掛かるとは思いますがもう少し温度を下げた方が良いと思います提案します。

2. 改善案

設定温度を 25℃～26℃にする。室温を実測して安全な温度を維持する。28℃は熱中症になり得る温度です。

3. 改善後の効果

夏休みに多くの子供達や町民がクーリングシェルターを利用して熱中症患者を出さない

回答

<図書館の室温について>

【所管：生涯学習課】

日頃より寒川総合図書館をご利用いただき誠にありがとうございます。

寒川総合図書館の室温については、本の閲覧席や学習席など長時間滞在する利用者も多いことから、25～26 度を目安に設定しています。

なお、1 階出入口や南側窓付近などは温度が上がりやすく、また北側書架は室温が低く感じられますが、全館空調のため、フロアの部分ごとに細かな温度調整ができないことから、スタッフによる定期的な館内巡回や、温度が上がりやすい場所には扇風機を設置したりするなど対応しております。

今後も室温調整に努めてまいります。お気付きの点がありましたら図書館スタッフまでお申し出ください。